

# 入札経過調書

件名	令和5年度 町立小学校空調設備設置及び更新工事（町立本宿小学校、町立大久野小学校、町立平井小学校）	文書番号	5日企第819号
		入札日時	令和5年5月15日（月） 9時00分
		入札場所	電子入札サービス
業種	空調工事	入札方法	指名競争入札
業者選定理由	東京電子自治体共同運営電子調達サービスに空調工事で登録のある業者より選定		
履行場所	東京都西多摩郡日の出町大字平井1855番地（日の出町立本宿小学校）、東京都西多摩郡日の出町大字大久野1176番地（日の出町立大久野小学校）、東京都西多摩郡日の出町大字平井1218番地（日の出町立平井小学校）		
履行期間	令和5年5月16日から令和5年9月29日まで		
落札業者住所・氏名	あきる野市草花269番地 有限会社内田電気商会 代表取締役 佐藤 慶		
落札金額 （税抜き）	24,695,000 円 22,450,000 円	予定価格 （税抜き）	25,591,500 円 23,265,000 円
入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額
株式会社橋本ポンプ工業所	辞退 円	円	円
東京環境プラント株式会社	12,300,000 円	失格 円	円
有限会社内田電気商会	22,450,000 円	落札 円	円
株式会社青和施設工業所	辞退 円	円	円
株式会社岩沢設備工業	辞退 円	円	円
	円	円	円
【概要】	◎町立本宿小学校（視聴覚室・PC室・児童会室・職員室） ・AC-1（視聴覚室・PC室） 天吊型空調機（同時ツイン型） 冷房能力25.0kw 暖房能力28.0kw 1台 ・AC-2（児童会室） 天吊型空調機 冷房能力12.5kw 暖房能力14.0kw 1台 ・AC-3（職員室） 天吊型空調機 冷房能力10.0kw 暖房能力11.2kw 2台 ◎町立大久野小学校（職員室） ・AC-1（職員室） 天吊型空調機 冷房能力10.0kw 暖房能力11.2kw 2台		
	◎町立平井小学校（視聴覚室・第二音楽室） ・OAC-1（視聴覚室） 天吊型空調機（ビルマツチ型） 冷房能力33.5kw 暖房能力37.5kw 1台 ・AC-1（視聴覚室） 天吊型空調機 冷房能力11.2kw 暖房能力12.5kw 3台 ・AC-2（第二音楽室） 天吊型空調機（同時ツイン型） 冷房能力25.0kw 暖房能力28.0kw 1台 ○空調設備工事 一式 ○配管設備工事 一式 ○電気設備工事 一式 ○建築工事 一式		
記事	1. 本件入札金額は、消費税抜きの金額である。 2. 本件入札に係る申込価格は、上記に記載してある金額に消費税相当額を加算したものである。  東京環境プラント株式会社については最低制限価格未満の為、失格。		